

Umwelt und Energie (uwe)

Energie, Luft und Strahlen

Libellenrain 15

Postfach 3439

6002 Luzern

Telefon 041 228 60 60

Telefax 041 228 64 22

uwe@lu.ch

www.umwelt-luzern.ch

Fragen & Antworten

Bonus für Minergie, Minergie-P und Minergie-ECO

FAQ	Frage und Antwort
1.01	<p>Was sind die Voraussetzungen für eine Sanierung im Minergie-Standard?</p> <p><i>Zwingend muss eine Komfortlüftung (kontrollierte Lüfterneuerung) eingebaut werden und es müssen optimale Wärmedämmwerte bei der Gebäudehülle erreicht werden. In der Regel muss zur Erhaltung des Minergie-Grenzwertes ein Anteil erneuerbare Energie eingesetzt werden.</i></p>
1.02	<p>Was ist der Unterschied zwischen dem Minergie- und dem Minergie-P-Standard?</p> <p><i>Voraussetzung für beide Standards ist eine Komfortlüftung. Der Minergie-Standard ist rund 10% strenger als die gesetzlichen Anforderungen an den Wärmedämmwert der Gebäudehülle, der Minergie-P-Standard rund 40%.</i></p>
1.03	<p>Was beinhaltet der Minergie-ECO-Standard?</p> <p><i>Zusätzlich zu den energietechnischen Anforderungen beim Minergie-Standard, werden bei Minergie-ECO Anforderungen an eine gesunde und ökologische Bauweise gestellt.</i></p>
1.04	<p>Wie erhalte ich ein Minergie-Zertifikat oder Minergie-P-Zertifikat?</p> <p><i>Um den Minergie-Bonus zu erhalten, muss die Planung auf den angestrebten Standard geprüft werden. Eine Anleitung für das Vorgehen zum Erhalt eines Zertifikats und alle weiteren notwendigen Schritte finden Sie unter:</i></p> <p>www.minergie.ch</p>